

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д. Карпово Дзержинского района Калужской области за 2024

Дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	окисляемость перманганатн.	обобщенные колиформные бактерии	E.coli (E. coli)	Энтерококки	общее микробное число
Ед.измер. ПДК		градусе цветности	балл	балл	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	КОЕ в 100 см <sup>3</sup> отс.в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ в 100 см <sup>3</sup> отс.в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ в 100 см <sup>3</sup> отс.в 100 см <sup>3</sup>	КОЕ в 1 см <sup>3</sup> не > 50
28.03.24	Школа	1,7	0	0	<0,58	<0,1	<0,25	не обн.	не обн.	не обн.	3
28.03.24	Администрация	4,13	0	0	<0,58	<0,1	<0,25	не обн.	не обн.	не обн.	1

Исследования проведены отделением ИБЛ ПВ на Угорском в/з ПП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ПП "Калугаоблводоканал" Ю.А. Сорокина

